



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Chorzów, dnia 20 listopada 2009

Pytania do zamawiającego

Dotyczy: zamówienia publicznego nr P/2009/10/2/RB/UE, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz placu rekreacyjnego wraz z zabezpieczeniem i zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie

W związku z pytaniami otrzymanymi od Wykonawców, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielam wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie nr 1

W SIWZ w rozdziale III inwestor podaje wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni całkowitej 20mx40m na podbudowie betonowej, a w przedmiarze wskazuje wykonanie nawierzchni na podbudowie z kruszyw i wielkość boiska wynosi 924m². proszę wskazać właściwą wielkość boiska i rodzaj podbudowy jaki należy zastosować przy wycenie tego zadania.

Odpowiedź:

Informuję, iż: zgodnie z Rozdziałem III § 1 ust. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamówienie należy wykonać zgodnie z przedmiarem i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz projektem budowlanym.

W związku z powyższym:

1. właściwą podbudową boiska, jaką należy wykonać w przedmiotowym zadaniu będzie podbudowa warstwowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z zachowaniem warstw określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót na stronie 22 oraz w projekcie technicznym (rys. nr 3);
2. całkowita powierzchnia nawierzchni syntetycznej jaką należy wykonać w ramach przedmiotowego zadania wynosi 924 m² zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w projekcie technicznym. Ilość nawierzchni obejmuje rzeczowo boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20 m x 40 m wraz z opaską szerokości 1 m wykonaną z tej samej nawierzchni.

Jednocześnie informuję, iż projekt techniczny jest do wglądu w siedzibie zamawiającego, tj. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ul. Hajducka 22, Chorzów.

Zamawiający pracuje w dni robocze (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy):
od poniedziałku – do czwartku w godzinach 7.30 – 16.00.
oraz w piątek w godzinach 7.30 – 13.30.

W celu uzyskania wglądu w projekt techniczny proszę o telefoniczne umówienie się z osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami i udzielania wyjaśnień w kwestiach merytorycznych, tj. mgr inż. Andrzej Korzeński - tel. komórkowy 607793021.

Pytanie nr 2

Prosimy o udostępnienie projektu budowlanego w/w zamierzenia budowlanego.

Odpowiedź:

Informuję, iż projekt techniczny jest do wglądu w siedzibie zamawiającego, tj. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ul. Hajducka 22, Chorzów.

Zamawiający pracuje w dni robocze (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy):
od poniedziałku – do czwartku w godzinach 7.30 – 16.00.
oraz w piątek w godzinach 7.30 – 13.30.

W celu uzyskania wglądu w projekt techniczny proszę o telefoniczne umówienie się z osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami i udzielania wyjaśnień w kwestiach merytorycznych, tj. mgr inż. Andrzej Korzeński - tel. Komórkowy 607793021.