



**PROGRAM REGIONALNY**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Chorzów, dnia 27 listopada 2009

### **Pytania do zamawiającego**

Dotyczy: zamówienia publicznego nr P/2009/10/2/RB/UE, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz placu rekreacyjnego wraz z zabezpieczeniem i zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie

W związku z pytaniami otrzymanymi od Wykonawców, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielam wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

#### **Pytanie nr 3**

Proszę o odpowiedź na pytanie:

Zamawiający określa bardzo rygorystyczne warunki dotyczące nawierzchni poliuretanowej. Wymaganie tak konkretnych parametrów oraz bardzo dużej ilości dokumentów wskazuje na nawierzchnię konkretnego producenta, co uniemożliwia zaoferowanie nawierzchni równoważnych innych producentów.

Bardzo proszę o dopuszczenie nawierzchni o parametrach:

1. Wydłużenie względne przy zerwaniu, (%) >63
2. Twardość według metody Shore'a. A, (Sh. A) 50±3
3. Odporność na ścieranie w aparacie Tobera <4g
4. Odkształcenie pionowe na podłożu betonowym ≤3

Nawierzchnia posiada:

1. Rekomendację ITB,
2. Atest PZH,
3. Kartę techniczną,
4. Autoryzację producenta,
5. Próbkę.

## Odpowiedź:

Odpowiadając na Państwa zapytanie informuję, iż nawierzchnia syntetyczna boiska musi spełniać parametry nie gorsze niż określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, tj. nie gorsze niż:

Poz.	Określenie parametru , jednostka	Wartość wymagania
1.	Wydłużenie względne przy zerwaniu, (%)	>65
2.	Twardość według metody Shore'a . A , (Sh. A )	55 ± 10
3.	Odporność na ścieranie w aparacie Tobera	< 2,5g
4.	Odkształcenie pionowe w temp. 23 °	< 2mm

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania nawierzchni o parametrach gorszych niż określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Jednocześnie informuję, iż określone wymagania zarówno co do parametrów zastosowanych materiałów jak również co do ilości i rodzaju dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, nie ograniczają w jakikolwiek sposób możliwości zaoferowania nawierzchni różnych producentów, pod warunkiem spełnienia przez oferowane materiały wymaganych norm.

W ramach obowiązujących przepisów prawa zamówień publicznych, Zamawiający wymaga od Wykonawców przedstawienia jedynie tych dokumentów, które pozwolą na sprawdzenie spełnienia przez nich warunków udziału w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz pozwolą na ocenę czy Wykonawca gwarantuje wykonanie zamówienia z należytą starannością.